



Protokol o skúške

Zákazka	: PR2060143	Dátum vystavenia	: 2.7.2020
Zákazník	: Obec Veľká Paka	Laboratórium	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Ing. Tibor Miškovič	Kontakt	: Zákaznícky servis
Adresa	: Veľká Paka 189 930 51 Veľká Paka Slovenská republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00
E-mail	: tibor.miskovic@zsvs.sk	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefón	: ----	Telefón	: +420 226 226 228
Projekt	: Laboratórny rozbor	Stránka	: 1 z 6
Číslo objednávky	: ----	Dátum prijatia	: 23.6.2020
		Číslo ponuky	: PR2020OBEVP-SK0001 (SK-180-20-0000)
Miesto odberu	: VZ, Veľká Paka, studňa HVP-2	Dátum vykonania skúšok	: 24.6.2020 - 29.6.2020
Vzorkoval	: klient pán Miloš Tóth	Úroveň riadenia kvality	: Štandardný QC podľa ALS ČR interných postupov

Poznámky

Bez písomného súhlasu laboratória sa protokol nesmie reprodukovat' inak ako celý.

Laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len vzoriek, ktoré sú uvedené na tomto protokole. Ak je na protokole o skúške v časti "Vzorkoval" uvedené: "Vzorkoval klient", potom sa výsledky vzťahujú na vzorku, ako bola prijatá.

Za správnosť zodpovedá

Skúšobné laboratorium č. 1163
akreditované CIA podľa
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Meno oprávnenej osoby

Zdeněk Jiráček

Pozícia

Environmental Business Unit
Manager





Výsledok

Matrica: PITNÁ VODA

Názov vzorky

522 VZ, Veľká
Paka, studňa HVP-2

Číslo vzorky

PR2060143-001

Dátum odberu/čas odberu

22.6.2020 08:50

Parameter	Metóda	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
Pesticídy									
1-(3,4-Dichlórofenyl) urea (DCPU)	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	---	---	---	---
2-amino-N-(izopropyl)benzamid	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	---	---	---	---
2-Chlóř-2,6-dietylacetanilid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Acetamiprid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Acetochlóř	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	---	---	---	---
Acibenzolar-S-metyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	---	---	---	---
Acionifén	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	---	---	---	---
Alachlóř	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	---	---	---	---
Aldikarb	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	---	---	---	---
Aldikarb sulfón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Ametryn	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Amidosulfurón	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	---	---	---	---
Atraton	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Atrazín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	0.102	± 30.0%	---	---	---	---
Atrazín-2-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Atrazín-desetyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	0.045	± 30.0%	---	---	---	---
Atrazín-desizopropyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Azinfos-etyl	W-PESLMS02	0.040	µg/l	<0.040	---	---	---	---	---
Azinfos-metyl	W-PESLMS02	0.040	µg/l	<0.040	---	---	---	---	---
Azoxystrobin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
BAM	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
BDMC	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	---	---	---	---
Benalaxyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	---	---	---	---
Bendiokarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Bentazón metyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	---	---	---	---
Bifenox	W-PESLMS02	0.040	µg/l	<0.040	---	---	---	---	---
Bitertanol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	---	---	---	---
Boskalid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Brómacil	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Brómosfos-etyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	---	---	---	---
Carfentrazon-etyl	W-PESLMS02	0.040	µg/l	<0.040	---	---	---	---	---
Chinoxyfen	W-PESLMS02	0.040	µg/l	<0.040	---	---	---	---	---
Chlóřbromurón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Chlóřfenvinfos	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Chloridazon	W-PESLMS02	0.010	µg/l	0.048	± 30.0%	---	---	---	---
Chloridazon-desfenyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	0.542	± 35.0%	---	---	---	---
Chloridazon-metyl desfenyl	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	---	---	---	---
Chlóřrotolurón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Chlóřrotolurón-desmetyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	---	---	---	---
Chlóřoxurón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Chlóřprofám	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	---	---	---	---
Chlóřpyrifos	W-PESLMS02	0.0050	µg/l	<0.0050	---	---	---	---	---
Chlóřpyrifos-metyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	---	---	---	---
Chlóřsulfurón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Clotianidín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Coumafos	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	---	---	---	---
Crimidín	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	---	---	---	---
Cyanazín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Cybutryn (irgarol)	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Cymoxanil	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	---	---	---	---
Cyprazín	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	---	---	---	---
Cyprodinil	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	---	---	---	---
Cyprokonazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Cyromazín	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	---	---	---	---
Desmetryn	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---

Dátum vystavenia : 2.7.2020
 Stránka : 3 z 6
 Zákazka : PR2060143
 Zákazník : Obec Veľká Paka



Matrica: PITNÁ VODA

Názov vzorky

522 VZ, Veľká
Paka, studňa HVP-2

Číslo vzorky

PR2060143-001

Dátum odberu/čas odberu

22.6.2020 08:50

Parameter	Metóda	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
Pesticídy - Pokračovanie									
Diazinón	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Dichlofention	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Dichlórmid	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Dichlórvos	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Dietofenkarb	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Difenakum	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Difenokonazol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Difenoxyuron	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Diflubenzurón	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Diflufenikan	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Dikrotofos	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Dimefurón	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Dimetachlór	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Dimeténamid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Dimetoát	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Dimetomorf	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Diuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Diuron desmethyl (DCPMU)	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Epoxikonazol	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
EPTC	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Etiofenkarb	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Etion	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Etofumesát	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Etoprofos	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Fenamifos	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Fenarimol	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Fenhexamid	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Fenoxaprop	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Fenoxylkarb	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Fenpropidin	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Fenpropimorf	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Fensulfotion	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Fenuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Fipronil	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Florasulam	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Fluazifop	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Fluazifop-butyl (izoméry)	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Fluazifop-p-butyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Flusilazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Flutolanil	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Fonofos	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Foramsulfuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Forát	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Fosalón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Fosfamidon	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Fosmet	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Furatiokarb	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Haloxyfop	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Haloxyfop-metyl (izoméry)	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Haloxyfop-p-metyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Hexakonazol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Hexazinón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Hexythiazox	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Imazalil	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Imazametabenz-metyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Imazamox	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Imazetapyr	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---



Matrica: PITNÁ VODA

Názov vzorky

522 VZ, Veľká
Paka, studňa HVP-2

Číslo vzorky

PR2060143-001

Dátum odberu/čas odberu

22.6.2020 08:50

Parameter	Metóda	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
Pesticídy - Pokračovanie									
Imidakloprid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Indoxakarb	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Iprodión	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Iprovalikarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Izoproturón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Izoproturón-desmetyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Izoproturón-monodesmetyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Izopyrazam	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Kadusafos	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Karbaryl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Karbendazím	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Karbetamid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Karbofurán	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Karbofurán-3-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Karboxín	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Klodinafop	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Klomazón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Klomeprop	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Kresoxím-metyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Lenacil	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Linurón	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Malaoxon	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Malation	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Mandipropamid	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Mefenpyr-dietyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Mekarbam	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Mesosulfurón-metyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Metabenzthiazuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Metalaxyl (izoméry)	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Metamidofos	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Metamitrón	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Metazachlór	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Metidation	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Metiokarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Metkonazol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Metobrómurón	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Metolachlór (izoméry)	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Metomyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Metoxuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Metoxyfenozid	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Metribuzin	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Metribuzin-desamino	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Metsulfuron-metyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Mezotrión	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Molinát	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Monokrotofos	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Monolinurón	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Monuron	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Napropamide	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Naptalam	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Neburon	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Nikosulfurón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Nuarimol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Ometoat	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Oxadixyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Oxamyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Paklobutrazol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---

Dátum vystavenia : 2.7.2020
 Stránka : 5 z 6
 Zákazka : PR2060143
 Zákazník : Obec Veľká Paka



Matrica: PITNÁ VODA

Názov vzorky

522 VZ, Veľká
Paka, studňa HVP-2

Číslo vzorky

PR2060143-001

Dátum odberu/čas odberu

22.6.2020 08:50

Parameter	Metóda	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
Pesticídy - Pokračovanie									
Paraoxon-etyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Paraoxon-metyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Parathion-etyl	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Pencykuron	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Pendimetalín	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Penkonazol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Pikloram	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Pikoxystrobin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Pirimifos-etyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Pirimifos-metyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Pirimikarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Pretilachlór	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Primisulfurón-metyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Prochloraz	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Prodiamin	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Profam	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Profenofos	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Promekarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Prometon	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Prometryn	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Propachlór	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Propamokarb	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Propanil	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Propaquizafop	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Propazín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Propikonazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Propoxur	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Propoxykarbazón-sodný	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Propyzamid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Prosulfokarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Protioconazol	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Pyribenzoxim	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Pyrimetanil	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Pyriproxifen	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Quinclorac	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Quinmerac	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Quizalofop	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Rimsulfuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Sebutylazín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Secbumeton	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Setoxydim	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Simazín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Simazín-2-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Simetryn	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Spiroxamin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Sulfosulfuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Suma chloridazon-desfenylu a chloridazon-metyl desfenylu (M4)	W-PESLMS02	0.050	µg/l	0.542	---	----	---	----	---
Tebukonazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Tebuturon	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Teflubenzuron	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Terbutryn	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Terbutylazín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Terbutylazín-desetyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Terbutylazín-desetyl-2-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Terbutylazín-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---

Dátum vystavenia : 2.7.2020
 Stránka : 6 z 6
 Zákazka : PR2060143
 Zákazník : Obec Veľká Paka



Matrica: PITNÁ VODA

Názov vzorky

522 VZ, Veľká
Paka, studňa HVP-2

Číslo vzorky

PR2060143-001

Dátum odberu/čas odberu

22.6.2020 08:50

Parameter	Metóda	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
Pesticídy - Pokračovanie									
Thiametoxam	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Tiabendazol	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Tifensulfuron-metyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Tiobenkarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Tiofanát-metyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
Triadimefon	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Triadimenol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Tri-allát	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Triasulfuron	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Triazofos	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Tribenuron-metyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Tricyklazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Trifloxysulfuron-sodium	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Triflusulfuron-metyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Triforín	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Tritikonazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---

Pokiaľ zákazník neuvedie dátum a čas odberu vzoriek, laboratórium uvedie ako dátum odberu dátum prijatia vzorky do laboratória a je uvedený v zátvorke. Pokiaľ je čas vzorkovania uvedený 00:00 znamená to, že zákazník uviedol iba dátum a neuviedol čas vzorkovania. Ak nie je uvedený žiadny čas vzorkovania, čas vzorkovania sa predvolí na 00:00 v deň vzorkovania. Ak nie je uvedený žiadny dátum odberu vzoriek, laboratórium preberie dátum odberu vzoriek a zobrazí sa v zátvorkách bez časového komponentu. Neistota je rozšírená neistota merania zodpovedajúca 95% intervalu spoľahlivosti s koeficientom rozšírenia k = 2.

Vysvetlivky: LOQ = Limit stanoviteľnosti; NM = Neistota merania. NM nezahrňuje neistotu vzorkovania.

Koniec výsledkovej časti protokolu o skúške

Prehľad skúšobných metód

Analytické metódy	Popis metódy
Miesto prevedenia skúšky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00	
W-PESLMS02	CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, US EPA 1694) Stanovenie pesticídov, ich metabolitov, reziduí liečiv a iných polutantov metódou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou a výpočet súm pesticídov, ich metabolitov, reziduí liečiv a iných polutantov z nameraných hodnôt.

Symbol “*” pri metóde značí neakreditovanú skúšku laboratória alebo subdodávateľa. V prípade, že laboratórium použilo pre neakreditované alebo neštandardné matrice vzorky postup uvedený v akreditovanej metóde a vydáva neakreditované výsledky, je táto skutočnosť uvedená na titulnej strane tohto protokolu v oddiele „Poznámky“. Ak sú na protokole o skúške výsledky subdodávky, je miesto vykonania skúšky mimo laboratória ALS Czech Republic, s.r.o.

Spôsob výpočtu sumárnych parametrov je k dispozícii na vyžiadanie od zákazníckeho servisu.