



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra



www.zsvs.sk

e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk

Mobil: 0903 248 974

Strana: 1/2

A - akreditovaná skúška
N - neakreditovaná skúška

PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY č. 10064

Názov a adresa laboratória/ miesto výkonu laboratórnych činností: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Útvar laboratórnych činností, laboratórium Nitra
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Názov a adresa zákazníka: Obec Veľká Paka
Veľká Paka č. 189, 930 51 Veľká Paka

Dátum odberu / prevzatia vzorky / výkonu skúšky: 03.03.2025 / 03.03.2025 / 03.03.2025 - 17.03.2025

Miesto odberu: VZ, Veľká Paka, voda po úprave
Predmet skúšok: pitná voda
Vzorku odobral: Pavlík Ivan
Odber: Akreditovaný
Plán odberu vzorky č.: 10064
Metóda odberu vzorky: RD-IP-13

Tabuľka výsledkov skúšok:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Výsledok	Limit ¹	Neistota k = 2	Metóda stanovenia	A/N
Teplota vody	°C	11,2	-	-	STN 757375	N
Atrazín	ng/l	<15,0	100,0	-	ŠPP 36	A
Atrazín-desetyl	ng/l	<15,0	100,0	-	ŠPP 36	N
Atrazín-desetyl dezizopropyl	ng/l	<15,0	100,0	-	ŠPP 36	N
Cyprokonazol	ng/l	<15,0	100,0	-	ŠPP 36	N
Chloridazón	ng/l	<15,0	100,0	-	ŠPP 36	N
Chlórtoluron	ng/l	<15,0	100,0	-	ŠPP 36	A
Izoproturón	ng/l	<15,0	100,0	-	ŠPP 36	A
Prometrín	ng/l	<15,0	100,0	-	ŠPP 36	N
Propazín	ng/l	<15,0	100,0	-	ŠPP 36	N
Simazín	ng/l	<15,0	100,0	-	ŠPP 36	A
Terbutylazín	ng/l	<15,0	100,0	-	ŠPP 36	A
1,2,4 - Triazol	ng/l	<15,0	100,0	-	N-ŠPP 54	N
Pesticídy spolu	ng/l	<15,0	500	-	ŠPP 36, ŠPP 37, N-ŠPP 54	N

Súlad/nesúlad:

Vzorka vody v čase odberu vyhovovala v stanovovaných ukazovateľoch požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.



Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra



www.zsvs.sk

e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk

Mobil: 0903 248 974

Strana: 2/2

PROTOKOL O SKÚŠKACH VZORKY č. 10064

Vysvetlivky:

Pesticídy spolu - Simazín, Chlórťoluron, Atrazín, Izoproturón, Terbutylazín, Atrazín-desetyl, Atrazín-desetyl desizopropyl, Prometrín, Propazín, Chloridazón, Cyprokonazol, 1,2,4 - Triazol

¹ Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Upozornenie:

Protokol o skúškach môže používateľ reprodukovat' ako celok, čiastočná reprodukcia je možná len s písomným súhlasom vedúceho útvaru laboratórnych činností (nesmú sa kopírovať časti). Používateľ služieb akreditovaného laboratória v žiadnom prípade nesmie použiť jeho akreditačnú značku. Výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšok. Ak vzorku odobral zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola do laboratória prijatá. Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom (dátum odberu, miesto odberu, predmet skúšok), ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Neistota – rozšírená neistota počítaná s koeficientom pokrytia $k=2$ (s pravdepodobnosťou 95 %). V prípade neakreditovaného odberu vzorky neistota nezahŕňa neistotu odberu. Neistota sa nevyjadruje pre výsledky menšie ako limit stanoviteľnosti a neakreditované skúšky. Pri hodnotení súladu/nesúladu nebola zohľadnená neistota.

Dátum vydania protokolu: 17.03.2025

Schválil: Ing. Eva Miškovičová
vedúci útvaru laboratórnych činností



*** KONIEC PROTOKOLU ***